

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

中国电机工程学会电磁干扰(EMI)专委会年会优秀论文 在输电线路短路磁影响下钢轨入地电流产生的地电位计算方法

于泓¹, 崔鼎新², 瞿雪弟²

1. 辽宁电力勘测设计院, 辽宁省 沈阳市 110005; 2. 中国电力科学研究院, 北京市 海淀区 100192

摘要:

以往计算跨步电压时没有考虑钢轨入地电流在钢轨附近产生的地电位升高, 使跨步电压计算结果偏大10%。文章经过理论推导, 给出了钢轨附近地电位升高的近似计算模型, 从而得到钢轨与其附近任意点的电位差, 以及从轨顶到0.8 m处跨步电压的简化计算方法。

关键词: 渗漏电流 地电位 跨步电压

A Method to Calculate Ground Potential Raise Caused by Rail Stray Current Induced by Alternative Magnetic Field due to Single-Phase Earth Fault in Transmission Line

YU Hong¹, CUI Ding-xin², QU Xue-di²

1. Liaoning Electric Power Survey and Design Institute, Shenyang 110005, Liaoning Province, China; 2. China Electric Power Research Institute, Haidian District, Beijing 100192, China

Abstract:

In previous calculation of step voltage the ground potential raise near the rail due to rail stray current is not taken into account, so the calculation result of step voltage exceeds its true value by 20%. After theoretical derivation, an approximate computation model for ground potential raise near the rail is given, thus the potential difference between the rail and any point close to it can be obtained, besides, a simplified method to calculate the step voltage between the rail top and the point, which is apart from the rail top by 0.8m, is given.

Keywords: rail stray current ground potential step voltage

收稿日期 2010-04-12 修回日期 2010-05-11 网络版发布日期 2010-06-11

DOI:

基金项目:

通讯作者: 瞿雪弟

作者简介:

作者Email: xdqu@epri.sgcc.com.cn

参考文献:

- [1] 杨瑜筠. 铁路信号新技术概论[M]. 北京: 中国铁路出版社, 2005: 8-14.
- [2] 安海君. 25Hz相敏轨道电路[M]. 3版. 北京: 中国铁路出版社出版, 2004: 1-18.
- [3] GB6830—1986 电信线路遭受强电线路危险影响的容许值[S].
- [4] ANSI/IEEE Std 81—1983 IEEE guide for measuring earth resistivity, ground impedance, and earth surface potentials of a ground system [S].
- [5] 崔鼎新. 在电力线路电磁影响下管线上对地电压和电流分布[J]. 电网技术, 1977, 11(1): 89-96.
- [6] 庞廷智, 崔鼎新, 孙鼎, 等. 电力线路对电信线路的影响和保护[M]. 北京: 水利电力出版社, 1986: 10-27.
- [7] CCITT. Directives concerning the protection of telecommunication lines against harmful effects from electricity lines[R]. ITU, 1963.
- [8] 高攸纲. 感性耦合与阻性耦合[M]. 北京: 人民邮电出版社, 1979: 35-48.
- [9] Sunde E D. Earth conduction effects in transmission systems[M]. New York: D. Van Nostrand Company, Inc., 1949: 140-176.
- [10] 崔鼎新, 李寒非. 两条平行单导线之间的低频互感系数[J]. 中国电机工程学报, 1984, 4(1): 35-45.
- Cui Dingxin, Li Hanfei. Low frequency mutual inductance between two parallel lines[J]. Proceedings of the CSEE, 1984, 4(1): 35-45(in Chinese).
- [11] 崔鼎新, 瞿雪弟. 有限长电力线路与通信线路之间的阻性耦合[J]. 电网技术, 1993, 17(1): 34-42.
- Cui Dingxin, Qu Xuedi. Resistance coupling between finite length power line and telecommunication line[J]. Power System Technology, 1993, 17(1): 34-42(in Chinese).
- [12] 崔鼎新, 瞿雪弟, 于泓. 架空电力线与地下电信电缆间的互感系数[J]. 电网技术, 2008, 32

扩展功能

本文信息

► Supporting info

► PDF (336KB)

► [HTML全文]

► 参考文献[PDF]

► 参考文献

服务与反馈

► 把本文推荐给朋友

► 加入我的书架

► 加入引用管理器

► 引用本文

► Email Alert

► 文章反馈

► 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

► 渗漏电流

► 地电位

► 跨步电压

本文作者相关文章

PubMed

(2): 42-46. Cui Dingxin, Qu Xuedi, Yu Hong. Mutual inductance coefficient between overhead power line and under ground communication cable[J]. Power System Technology, 2008, 32(2): 42-46(in Chinese). [13] 蒋俊. 交流线路正常运行时对平行敷设油气管道的电磁影响[J]. 电网技术, 2008, 32(2): 78-80. Jiang Jun. Electromagnetic influence of normally operating ac power transmission line gas/oil pipeline parallel to transmission line[J]. Power System Technology, 2008, 32(2): 78-80(in Chinese). [14] IEEE Std 367—1996 Recommended practice for determining the electric power station ground potential rise and induced voltage from power fault[S].

本刊中的类似文章

1. 熊俊|李成榕|赵林杰|张书琦|毕永江.恒压洁净雾环境中复合绝缘子表面泄漏电流特征参量分析[J]. 电网技术, 2007, 31(15): 70-74
2. 李波|刘念|王秀婕.高压电网绝缘子在线绝缘性能的多级模糊综合评判[J]. 电网技术, 2007, 31(15): 75-79
3. 马丽婵|郑晓泉.电力系统外绝缘污秽状态在线监测技术分析[J]. 电网技术, 2007, 31(Supp): 104-107
4. 王健|王永勤|杜世璧|王文卓|郭芳宇.高压输电线路绝缘子污秽在线监测系统的研究及应用[J]. 电网技术, 2007, 31(Supp2): 18-21
5. 王媛媛|曾祥君|龙立宏|夏云峰|曾瑛|张平.基于泄漏电流的选择性水轮发电机定子单相接地保护方案[J]. 电网技术, 2008, 32(13): 89-93
6. 刘文波|王善菊|房家睿.电力线路防雷接地系统测试技术[J]. 电网技术, 2007, 31(Supp2): 40-42
7. 蒋俊.交流线路正常运行时对平行敷设油气管道的电磁影响[J]. 电网技术, 2008, 32(2): 78-80

Copyright by 电网技术