



## 地铁环控系统不同区域能耗分析

<http://www.firstlight.cn> 2010-06-04

简要介绍了三种地铁环控系统的特点，采用能耗分析方法对不同区域地铁环控系统的能耗进行定量比较。对地铁公共区分别进行空调季和非空调季节通风能耗计算以及区间隧道能耗计算，通过分析得出屏蔽门系统在寒冷地区、温和地区的节能效果不明显的结论，为以后的地铁车站环控设计提供了参考价值。

[存档文本](#)